

Изисквания към изпълнението:

1. Изпълнителят следва да поддържа климатичната техниката в изправност, съобразно утвърдените от производителя стандарти;

2. Изпълнителят следва да провежда периодичен инструктаж за работа с машините и съоръженията по обособени позиции 1 и 2;

3. Изпълнителят следва да извършва абонаментната поддръжка и профилактика на цялата климатична техника в рамките на една година като:

3.1. абонаментната поддръжка на климатичните машини по обособена позиция № 1 следва да се извършва сезонно - само през периода от месец май до месец ноември (включително) на съответната година;

3.2. абонаментната поддръжка на климатичните машини по обособена позиция № 2 следва да се извършва целогодишно;

3.3. абонаментната поддръжка на климатичните машини по обособена позиция № 3 следва да се извършва целогодишно;

4. При извършване на профилактични и ремонтни дейности, Изпълнителят следва да влага в апаратите качествени резервни части, материали, консумативи и флуиди, които да са придружени от сертификати за произход и качество и да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в България.

5. Изпълнителят следва да представи заедно с декларациите за съответствие на материалите и копия от фактурите, с които са закупени вложените резервни части, материали, консумативи и флуиди.

6. Изпълнителят следва да доставя необходимите резервни части, материали, консумативи и флуиди за сметка на Възложителя, като за такива на стойност над 200 лв. разхода следва да бъде предварително одобрен от страна на Възложителя;

7. Монтажът на новозакупени климатици, както и преместване на климатици от едно помещение в друго се заплаща отделно от Възложителя по предварително одобрени единични цени за монтаж и демонтаж.

8. При необходимост от ремонт в сервизни условия, монтажът и демонтажът на климатичната техника е за сметка на Изпълнителя;

9. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка на всеки от извършените ремонти както следва:

- за качеството на вложения труд - 12 месеца считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената дейност;

- за качеството на вложените резервни части, материали, консумативи и флуиди – според гаранционния срок, даден от съответния производител, но не по-малко от 12 месеца;

10.Изпълнителят следва да ремонтира всички повреди по вече ремонтиран детайл за своя сметка, ако те са възникнали в рамките на 12 месеца след извършен от него ремонт на този детайл;

11.Изпълнителят следва да извърши два броя профилактики на всяка от климатичните машини по всяка от отделните обособените позиции за целия период на изпълнение на поръчката.

12.Профилактиката на климатичните машини - по обособени позиции 1 и 2 трябва да включва следните дейности:

- почистване капците на вътрешното тяло,
- почистване филтрите на вътрешното тяло,
- почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на всички климатици - през месец май и месец октомври,
- почистване на дренажната вана,
- почистване на вентилатора,
- почистване капците на външното тяло,
- проверка работното налягане на климатика,
- проверка работния ампераж на компресора,
- проверка на пропуски на хладилния агент /фреон/,
- преглед за функционалност на климатика.

13.При невъзможност за отремонтване на климатична машина, обект на поръчката, Изпълнителят следва да изготви техническо становище за необходимост от бракуването ѝ;

14.Изпълнителят следва да извършва техническо обслужване на климатичните машини по обособени позиции № 1 и № 2, които са в гаранция /въведени в експлоатация след 2010г./, след изрична заявка от страна на Възложителя без допълнително заплащане.

15.Специфични изисквания към изпълнението на поръчката по обособена позиция № 1 и № 2:

15.1. Изпълнителят следва да извършва ежемесечна проверка на състоянието на машините и съоръженията, които са на непрекъснат целогодишен работен режим /обособена позиция № 2/ без заявка от Възложителя, като отразява резултатите от извършеното в констативни сервизни протоколи.

15.2. Изпълнителят следва да извършва проверки на състоянието на машините и съоръженията в началото и в края на шестмесечния работен период в охладителен режим /обособена позиция № 1/ без заявка от Възложителя и през шестмесечния работен период в охладителен режим по конкретна писмена заявка от Възложителя като отразява резултатите от извършеното в констативни сервизни протокол.

15.3. В случай, че при извършване на регулярните технически прегледи на климатични машини по обособена позиция № 1 и № 2 се установи, че е необходимо извършване на основен ремонт на външно тяло, вътрешно тяло и/или тръбни връзки, съпроводен с демонтиране на някой

от изброените елементи от климатичната система и ремонтването му в сервизни условия, включително повторен монтаж, Изпълнителят следва писмено да уведоми Възложителя за необходимостта от такъв ремонт, за стойността на необходимите резервни части и за времето, за което ще бъде извършен.

15.4. Изпълнителят може да пристъпи към ремонтните дейности по т. 15.3. само след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.5. Изпълнителят следва да изпраща специалисти за отстраняване на появилите се повреди на машините и съоръженията в срок до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на писмена заявка от страна на Възложителя на факсномер, посочен от Изпълнителя, като отзоваването на повикването следва да е съобразено с работното време на съответната клиника, отделение или звено.

15.6. За всеки извършен ремонт следва да изготвя двустранно подписан констативен сервизен протокол, който да съдържа: описание на повредата (аварията) и причините за възникване на повредата; вида и количеството на вложените резервни части, материали, консумативи и флуиди.

16. Специфични изисквания към изпълнението на поръчката по обособена позиция 3:

16.1. Изпълнителят следва да осигури 24-часово присъствие на технически екип за проследяване състоянието на централните климатични инсталации и извършване на промени на параметрите на микроклимата в операционните и реанимационни зали, ако е необходимо /по заявка от старша медицинска сестра на съответното звено/.

16.2. Изпълнителят следва да извършва ежеседмична проверка на състоянието на машините и съоръженията без заявка от Възложителя в обхвата на всяка от централните климатични инсталации, като отразява резултатите от извършеното в специален дневник.

16.3. Изпълнителят следва да извършва ежеседмична проверка на състоянието на всички видове филтри по нива, без заявка от Възложителя и да уведомява старшата медицинска сестра на съответната клиника или отделение при необходимост от съвременна заявка за доставка и подмяна на филтри.

16.4. Изпълнителят следва да уведоми писмено Възложителя при необходимост от планови ремонтни дейности.

16.5. Изпълнителят следва да извършва ремонтните дейности по т.16.4 след одобрение от страна на Възложителя, без да се пречи на медицинската дейност.

17.Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на поръчката.

18.Място на изпълнение – сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” 65 и гр. Банкя, ул. "Шейново" 6.

19. Начин на плащане – по банков път, на ежемесечни вноски, всяка от които платима в 60-дневен срок считано от датата на изтичане на отчетния месец, но не преди представяне на редовна фактура и съответни сервизни протоколи за извършената поддръжка.