

Приложение 3

Изпълнението на предмета на поръчката следва да се извършва в съответствие със следните изисквания:

1. Основни задължения за изпълнителя:

1.1. Да поддържа техниката в изправност, съобразно утвърдените от производителя стандарти;

1.2. Да поеме абонаментната поддръжка на цялата техника, в това число и профилактиката ѝ в рамките на една година;

1.3. Да доставя необходимите резервни части и материали за ремонтите, както и консумативи и флуиди за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след одобряване на необходимия разход от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството им;

1.4. При извършване на профилактични и ремонтни дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да влага в апаратите качествени резервни части, материали, консумативи и флуиди, които да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Р. България и да притежават сертификат за произход и качество;

1.5. Да осигури гаранционна поддръжка на всеки от извършените ремонти както следва:

- за качеството на вложения труд - 12 месеца считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената дейност;

- за качеството на вложените резервни части, материали, консумативи и флуиди – според гаранционния срок, даден от съответния производител;

1.6. Да ремонтира за своя сметка всички повреди по вече отремонтиран детайл, ако те са възникнали в рамките на 12 месеца след извършен от него ремонт на този детайл;

1.7. Да представя заедно с декларациите за съответствие на материалите копия от фактурите, с които са закупени вложените резервни части, материали, консумативи и флуиди;

1.8. Стойността за монтаж на климатик или преместване от едно помещение в друго на такъв се заплаща отделно за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предварително одобрени единични цени на труд. Когато климатик се демонтира за ремонт той е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.9. Да оказва техническа помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /по негово искане/ при бракуване на абонираните машини и съоръжения – изготвяне на техническо становище за необходимостта от бракуване;

1.10. Да провежда първоначален и периодичен инструктаж за работа с машините и съоръженията от позиция 11. от Приложение № 1;

2. Специфични задължения на изпълнителя за позиции от 1. до 9. вкл. от Приложение № 1:

2.1. Да осигури 24-часово присъствие на технически екип за проследяване състоянието на централните климатични инсталации и извършване на промени на параметрите на микроклиматата в операционните и реанимационни зали, ако е необходимо /по заявка от старша медицинска сестра на съответното звено/;

2.2 Да извърши ежеседмична проверка на състоянието на машините и съоръженията без заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обхвата на всяка от централните

климатични инсталации, като отразява резултатите от извършеното в специален дневник;

2.3. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от планов ремонт. Плановите ремонти да се извършат след съответното одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да се пречи на медицинската дейност;

2.4. Да извърши ежеседмична проверка на състоянието на всички видове филтри по нива, без заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да уведомява старшата медицинска сестра на съответната клиника или отделение за своевременната заявка за доставка и подмяна на филтри;

3. Специфични задължения на изпълнителя за позиции 10. и 11. от Приложение № 1:

3.1. Да извърши ежемесечна проверка на състоянието на машините и съоръженията без заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отразява резултатите от извършеното в специален дневник;

3.2. Да изпраща специалисти за отстраняване на появилите се повреди на машините и съоръженията в срок до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отзоваването на повикването е съобразено с работното време на съответната клиника, отделение или звено;

3.3. Да изготвя двустранно подписани констативен и приемо-предавателен протокол за всеки извършен ремонт, като констативният протокол следва да съдържа: описание на повредата (аварията) и причините, довели до нея, а приемо-предавателният протокол следва да съдържа: вида и количеството на вложените резервни части, материали, консумативи и флуиди;

3.4. Да извърши технически /профилактични/ прегледи на описаните в позиции 10. и 11. от Приложение № 1 машини - веднъж на шест месеца за следното:

- Почистване / измиване на въздушните филтри на климатиците;
- Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на климатиците;
- Почистване на всички турбини и вентилатори от прах, замърсители и други;
- Доставката и монтажът на консумативите да се извършват при необходимост, заявлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и удостоверена с подписан двустранно приемо-предавателен протокол;

3.5. При извършване на регулярните технически прегледи по т. 2.1. и 2.4., както при изпълнение на т. 2.2., ако се установи, че се налага основен ремонт на външно тяло, вътрешно тяло и/или тръбни връзки, съпроводен със сваляне на кой да е от изброените елементи от климатичната система и ремонтирането му в сервизни условия, включително повторен монтаж, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е необходимо, преди да предприеме съответните действия, писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от основния ремонт, както и за неговата стойност и за времето, за което ще бъде извършен той;

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да пристъпи към основен ремонт само след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3.7. След приключване на основния ремонт и въвеждане на машината в работен режим следва да се изготви двустранен приемо-предавателен протокол, в който да се отразят вложените материали и труд.